

# 安全チェックシート



～事故防止のためのタンクメンテナンスの実施をお願いします～

## ◎ タンク本体

- タンク周辺で油臭はしませんか？
- タンク下部の土又はアスファルトが変色していませんか？
- タンクの外面・底部に錆はありませんか？
- タンクの水抜き栓が緩んで、油がにじみ出ていませんか？
- ストレーナーにひび割れ等が発生していませんか？
- タンクの転倒防止はされていますか？
- 使用しないタンクの元バルブは閉めていますか？

## ◎ 配管

- 元バルブに亀裂や割れはありませんか？
- 地上部分の配管に、油のにじみや漏れはありませんか？
- 屋内への引き込み管に損傷はありませんか？
- 燃料ケージの減りが早くありませんか？

## ◎ 防油堤

- 床下・ストーブ・ボイラー付近から油臭はしませんか？
- 防油堤の中に水やゴミが溜まっていませんか？
- 防油堤に穴や亀裂はありませんか？

## ◎ 緊急時の対応

- 防油堤の水抜き栓等が解放されていませんか？
- 水道水や排水設備から油臭はしませんか？
- 近くの排水溝に油は浮いてませんか？

## ◎ その他

- 少量危険物の届出を行いましたか？

※万が一、油類を流出させた場合

周囲に火の取扱いの注意を呼びかけ、

速やかに消防署および地域自治体への連絡をしましょう。